

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE	n. arch.	Rev.	Data	Pagina
Diga di COMUNANZA	1110	04	Maggio 2021	1 di 2

ALLEGATO: MODELLO DI COMUNICAZIONI

DIGA DI COMUNANZA	N. ARCH. 1110		
COMUNICAZIONE IN APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE	DATA 17/03/2026	ORA 15:00	NUMERO 001

(1)	Destinatari	TEL	(FAX)	PEC - MAIL
	Prefettura di Ascoli Piceno	0736 291111 0736 355111		protocollo.prefap@pec.interno.it protcivile.prefap@pec.interno.it
	Prefettura di Fermo	0734 2831	-	protocollo.preffm@pec.interno.it prefettura.fermo@interno.it
	Regione Marche - Protezione Civile			soup@protezionecivile.marche.it
	Autorità idrauliche: P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno e P.F. Tutela del Territorio di Fermo			regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it
	Ufficio Tecnico Dighe di Perugia			emergenze.dg.dighe@pec.mit.gov.it dighepg@pec.mit.gov.it
	Direzione Generale Dighe - Roma			emergenze.dg.dighe@pec.mit.gov.it
	Gestore diga di valle			enelgreenpoweritalia@pec.enel.it

(1) barrare la caselle di interesse

“RISCHIO DIGA” (barrare se per SISMA ☐)			
FASE	Attivazione	Prosecuzione	Fine
Preallerta	☒	☐	☐
Vigilanza rinforzata	☐	☐	☐
Pericolo **	☐	☐	☐
COLLASSO**	☐	☐	☐

“RISCHIO IDRAULICO A VALLE”			
FASE	Attivazione	Prosecuzione	Fine
Preallerta	☐	☐	☐
Allerta	☐	☐	☐

**** A partire dalla fase di PERICOLO avvisare anche telefonicamente la Regione Marche, la Prefettura di Ascoli Piceno e Fermo.**

Valori attuali		
Quota invaso attuale	639,43	msm
Pioggia totale da inizio evento	14	mm
Intensità pioggia in atto	0	mm/h
Eventuali altri dati significativi PORTATA IN INGRESSO	5,380	m³/s
Portata scaricata		m³/s
di cui da soglie libere		m³/s
di cui da scarichi presidia		m³/s
Ora prevista apertura scarichi		hh:mm
Portata che si prevede di scaricare		m³/s
di cui ...		m³/s
di cui ...		m³/s
Ora prevista raggiungimento fase successiva		hh:mm
Quota invaso attuale		msm
Pioggia totale da inizio evento		mm
Intensità pioggia in atto		mm/h
Eventuali altri dati significativi		

Valori di riferimento		
Quota autorizzata	639,00	msm
Quota massima di regolazione	643,52	msm
Quota massima raggiungibile in occasione eventi di piena	643,62	msm
Quota di massimo invaso	644,02	msm
Quota di attivazione fase di pericolo	644,02	msm
Portata massima transitabile in alveo Q_{Amax}	80,00	m³/s
Portata di attenzione Q_{min}	15,00	m³/s

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE	n. arch.	Rev.	Data	Pagina
Diga di COMUNANZA	1110	04	Maggio 2021	2 di 2

Note	MOTIVO DELL'ATTIVAZIONE DELLA FASE E SINTETICA DESCRIZIONE DEI FENOMENI IN ATTO E DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI/MOTIVO RIENTRO DALLA FASE L'INNALZAMENTO REPENTINO DELLE TEMPERATURE DI QUESTI GIORNI HA PRODOTTO IL RAPIDO SCIOGLIMENTO DELLA NEVE ACCUMULATA AD ALTA QUOTA CON CONSEGUENTE INCREMENTO SIGNIFICATIVO DELLA PORTATA IN INGRESSO PUR IN PRESENZA DI PRECIPITAZIONI DI MODESTA ENTITA'
	ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI IMMEDIATI A SEGUITO DEL SISMA DI MAGNITUDO _____

Nome Cognome	Funzione	Firma
DAVID TAFFETANI	INGEGNERE RESPONSABILE	